

Wymagany zakres prac przy instalacji oddymiania:

1. Montaż centrali oddymiającej – szt. 2
2. Montaż czujek dymu szt. 8 na klatkach schodowych oraz min. po 5 szt. na każdej kondygnacji
3. Montaż przycisku oddymiania awaryjnego szt.8
4. Montaż przycisku przewietrzania klatek schodowych - 2 szt.
5. Oprzewodowanie instalacji oddymiania awaryjnego - komplet
6. Uzupełnienie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego o oświetlenie kierunkowe ewakuacyjne z każdej ze stref oddzielenia pożarowego
7. Montaż i zasilanie elektryczne siłowników oddymiania awaryjnego, klap dymowych
8. Sygnalizacja zadziałania instalacji oddymiania 10 szt.
9. Czujnik wiatru i deszczu - 2 szt.