



LEGENDA:

- instalacja wentylacyjna nawiewna
- instalacja wentylacyjna wywiewna

WYTYCZNE WYKONANIA:

- Instalację wykonać z kanałów okrągłych typ Spiro i prostokątnych Al.
- Kanały i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań systemowych np HILTI.
- Kanały nawiewne N2W2 należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej gr. 30 mm w płaszczu z folii aluminiowej. Kanał nawiewny do czepni oraz wywiewny do wyrzutni należy zaizolować wełną mineralną gr. 40 mm w płaszczu z folii aluminiowej
- Kanały nawiewne N1W1 oraz wywiewne w obrębie pomieszczeń czystych należy zaizolować termicznie izolacją AF/Armaflex gr. 32 mm. Kanał nawiewny do czepni oraz wywiewny do wyrzutni należy zaizolować wełną mineralną gr. 40 mm w płaszczu z folii aluminiowej
- Zastosować rewizję umożliwiającą czyszczenie instalacji
- Dla kanałów prowadzonych na zewnątrz należy zastosować płaszcz z blachy ocynkowanej.

UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
- Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
- Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić projektantowi. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
- Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Pracownia Projektowa Marta Mroczek 55-100 Trzebnica, ul.Prusicka 21			
PROJEKT BUDOWANY PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA NA APTEKĘ SZPITALNĄ w BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM W BRZEGU w ramach zadania:"MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU"			
Obiekt:	BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Adres:	49-301 Brzeg, ul. Mossora 1		
Inwestor:	Powiat Brzeski 49-301 Brzeg, ul. Robotnicza 20	Branża:	Wentylacja
Tytuł rysunku:	ELEWACJA BOCZNA - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA		Data: 31.10.2016
Opracowanie:	mgr inż. Robert Flis uprawnienia projektowe nr: 221/DOŚ/05	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Ireneusz Bors uprawnienia projektowe nr: 63/DOŚ/03	Podpis:	Nr rysunku: WK-01