



UWAGA!
POLSKA NORMA PN-B-03430:1983 (WRAZ ZE ZMIANĄ PN-83/B-03430/AZ:2000) - "WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYMAĞANIA"

- DOPILYW POWIETRZA POWINIEN WYBYSĆ NIE MNIEJ NIŻ 15 m ²/h NA KAŻDE DZIECKO ORAZ 20 m ²/h NA OSOBĘ DOROSŁĄ PRZEBYWAJĄCĄ W POMIESZCZENIU.
- DOPILYW POWIETRZA POWINIEN SIĘ ODWYSOCZAŁ PRZED OTWORZY WYWIEWNE UMIESZCZONE BEZPOŚREDNIO W POMIESZCZENIU.
- BUDYNKI O WYSOKOŚCI DO 9 KONDYGACJI MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.

RZUT PARTERU
skala 1:100

 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH <small>ul. 123 Słowackiego, ul. Wiejska 23</small>		
Temat:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA MODERNIZACJĘ I DOPOSADZENIE WARSZTATÓW CENTRUM SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH	
Investor:	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO ul. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW	
Localizacja:	ul. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Densiewicz ul.bud. 39/08/0	
Wzrost:	mgr inż. arch. Agnieszka Gajewska ul.bud. 1037/1-b/90	
Opisano:	mgr inż. arch. Agnieszka Gajewska	
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU	
Faza opracowania: P.T. Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala: 1 : 100	kwiecień 2016 r.	Rys. nr 2