


E1 – płaskownik Fe/Zn30x4 – połączyć z płaskownikiem ułożonym w podbetonie fundamentów, zbrojeniem fundamentów i wyprowadzić – 1m nad poziom terenu do przyłączenia przewodów odprowadzających inst. odgromowej. Bednarkę na styku ziemia beton zabezpieczyć koszulką termokurczliwą.  
E2 – płaskownik Fe/Zn 30x4 – połączyć z płaskownikiem ułożonym w podbetonie fundamentów, zbrojeniem fundamentów i wyprowadzić – 1m nad posadzkę/teren – uziemienie ochronne instalacji elektrycznych  
E3 – przewód odprowadzający – płaskownik Fe/Zn30x4 w warstwie ocieplenia lub drut Fe/Zn8 w rurkach instalacyjnych niepalnych pod elewacją

 złącze kontrolne – zacisk rozłączny  
ZK

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.		
Zamawiający		
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		
Adres budowy		Branża
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Instalacje elektryczne
Projekt wykonawczy		Rys. Nr.
Rysunek		PW_E_02
Stadium		Data
Projekt wykonawczy		28/08/2017
Rzut Parteru		Skala
Uziemienia, instalacja odgromowa		1 : 100
Projektant		Arkusz/m.kw.
mgr inż. Maciej Śliwa		-
WKP/0188/POOE/11		
Sprawdzający		
mgr inż. Ryszard Konieczka		302/81/Pw
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄDOWSKA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona