

POZ.5.4 ŁAWA
60X40CM
SKALA 1:20



POZ.5.5 ŁAWA
80X40CM
SKALA 1:20

2



POZ.5.6 ŁAWA
60X40CM
SKALA 1:20

SPOSÓB WYKONANIA FUNDAMENTÓW PRZY PROJEKTOWANYM SZYBIE WINDOWYM

SKALA 1:20



uwaga: nową ławę posadowić w tym samym poziomie co ława budynku istniejącego

POZ.5.7 ŁAWA
50X40CM
SKALA 1:20

1

SPOSÓB WYKONANIA FUNDAMENTÓW PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

SKALA 1:20

USKOK FUNDAMENTÓW PRZY PROJEKTOWANYM SZYBIE WINDOWYM

SKALA 1:20



BETON C25/30 WODOSZCZELNOŚĆ W8 - FUNDAMENTY
OTULINA a=5,0cm - FUNDAMENTY
STAL A-IIIN (B-500SP)
STRZEMIONA Ø6 A-I

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE :
-FUNDAMENTOWE
BLOCZKI BETONOWE KL.15MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10, WZMACNIANE TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI, ZWIEŃCZONE WIEŃCEM W POZIOMIE POSADZKI

±0,00= 146,99m n.p.m.

UWAGI:
- DOKŁADNY ROZKŁAD ŚCIAN DZIAŁOWYCH ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY
- W MIEJSCU USKOKÓW, ŁAWY FUNDAMENTOWE PROWADZIĆ SCHODKOWO
- NA RYSUNKU PODANO RZĘDNE SPODU FUNDAMENTÓW
- ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE, PRZEPROWADZAJĄC ZROJENIE PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE

IZOLACJA POZIOMA NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ:
GRUNT SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + IZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS + DODATKOWO POD ŚCIANĄ FUNDAMENTOWĄ UŁOŻYĆ PAS PAPY O SZEROKOŚCI OK. 30CM: PAPA PODKŁADOWA FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS

IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ:
GRUNT SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + IZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS.

UWAGA:
PRZED UKŁADANIEM IZOLACJI PIONOWEJ, ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ WYRÓWNAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM.

POZ.5.1 STOPA
180X180X60CM
SKALA 1:20

POZ.5.2 STOPA
180X180X60CM
SKALA 1:20

POZ.5.3 STOPA
120X330X60CM
SKALA 1:20

POZ.5.8 ŁAWA
60X40CM
SKALA 1:20







ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO)

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Konstrukcja
Rys. Nr.: PB_K_04
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: 28/07/2017r.
Rysunek: PRZEKROJE FUNDAMENTÓW
Skala: 1:20
Arkusz/m.kw.: -

Projektant	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw
Opracował	mgr inż. M. Zywert	
Sprawdzający	mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8494590
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona