



LEGENDA - INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
	LUXIONA Poland S.A. NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL IP65 B40 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr NP/02772/2017
	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED AXPO 3W SE 1H AT szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr NP/02772/2017

UWAGA:
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne
winny mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN60598
oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP

Przejścia kabli i przewody przez ściany
i stropy będące oddzieleniem stref pożarowych należy
zabezpieczyć masą samozaciskową PPOŻ 120min. np. HILTI

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.		
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		
Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Branża Instalacje elektryczne Rys. Nr. PB_E_03
Stadium Projekt Budowlany		Data 28/07/2017
Rysunek Rzut Wentylatorownia WLZ, Oświetlenie		Skala 1 : 100 Arkusz/m.kw. -
Projektant mgr inż. Maciej Śliwa	WKPI/0188/POOE/11	
Sprawdzający mgr inż. Ryszard Konieczka	302/81/Pw	
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SĄDOWSKI, SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484123 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona

