RZUT WINDY "A" - POZIOM +/-0,00
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3- NISKI PARTER POZIOM -0,04



RZUT WINDY "A" - POZIOM +3,52
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3- PARTER



RZUT WINDY "A" - POZIOM +7,07
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 1 PIĘTRO



RZUT WINDY "A" - POZIOM +10,58
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 2 PIĘTRO

RZUT WINDY "A" - POZIOM +14,16
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 3 PIĘTRO

SCHEMAT ZBROJENIA ŚCIAN POZ.1

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DODATKOWYCH ŚCIAN ŻELBETOWYCH L=24mb



SCHEMAT ZBROJENIA NADPROŻY POZ.2

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DODATKOWYCH ŚCIAN ŻELBETOWYCH L=10mb



BETON C25/30
OTULINA a=3,5cm
STAL A-IIIN (B-500SP)
STRZEMIONA Ø6 A-I
STAL KONSTRUKCYJNA S235
ŚRUBY M16
NADRPOŻA STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R120 ZA POMOCĄ FARB PĘCZNIEJĄCYCH I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWYCH
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU "B"

±0,00= 146,99m n.p.m.

UWAGI:
- POZIOMY SPODU NADPROŻY WG ARCHITEKTURY

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEDOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWĄ.
NIEZISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ODSTĘPSTWO Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO)

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

POZ.3_6xIPE180
L=0,30+1,65+0,30m=2,25m
wykonać x4 szt.

POZ.3A_6xIPE180
L=0,30+1,89+0,30m=2,49m
wykonać x1 szt.

SCHEMAT MONTAŻU NADPROŻY STALOWYCH W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH



Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] całkowita	Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: N1								
1	24	IPE180	2250	42.3	1015.2	37.8	S235	
2	6	IPE180	2500	47	282	10.5	S235	
Suma dla: N1		1 szt.			1297.2 kg	48.3 m²		
Wykonać:		1 szt.			1297.2 kg	48.3 m²		

Masa Sumaryczna dla Rysunku	1297 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej - 1.8 %	23 kg
Masa Całkowita dla Rysunku	1320 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku	48.3 m²

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Konstrukcja
Rys. Nr.: PW_K_18
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 08/2017r.
Rysunek: DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO
Skala: 1:50
Arkusz/m.kw.: -

Projektant: mgr inż. Mariusz Chmielewski 34/91/Pw
Opracował: mgr inż. Maciej Żywert
Sprawdzający: mgr inż. Roman Sell 44/87/Pw

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 0486(1/ 8484190
Fax. 0486(1/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowska.pl
Internet: http://www.spa-sadowska.pl

Strona