



- LEGENDA**
- Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona pod stropem
  - KD-14 - Oznaczenie pionu kanalizacji deszczowej
  - Q=6,11 l/s - Przepływ na odcinku instalacji
  - φ125 - Średnica instalacji
  - i=1,0% - Spadek przewodu instalacji
  - L=1,0m - Długość odcinka instalacji
  - L - Zmiana kierunku prowadzenia instalacji

**Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.**  
**Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.**

Zamawiający		Branża	
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		Sanitarna	
Adres budowy		Rys. Nr.	
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		PW_WK_09	
Stadium		Data	
Projekt Wykonawczy		28/09/2017	
Rysunek		Skala	
Aksonometria kanalizacji deszczowej		1 : 100	
		Arkusz/m.kw.	
		-	
Główny projektant			
mgr inż. Zenon Makowski		260/85/Pw	
Opracował			
mgr inż. Monika Smykła			
inż. Paulina Skibińska			
inż. Kacper Makowski			
Sprawdzający			
mgr inż. Jakub Makowski		WKP/0148/POOS/10	
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SĄDOWSKI SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Poliska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona	

