



- LEGENDA
- Instalacje wody pożarowej prowadzona pod stropem
  - Instalacja zimnej wody użytkowej prowadzona pod stropem
  - HP25** - Hydrant pożarowy HP 25
  - DN 32** - opis średnicy instalacji

**Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.  
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.**

Zamawiający		Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg	
Adres budowy		Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	
Stadium		Data	
Projekt Wykonawczy		28/08/2017	
Rysunek		Skala	
<b>Aksjonometria wody pożarowej</b>		1 : 100	
		Arkusze/m.kw.	
Główny projektant		-	
mgr inż. Zenon Makowski		260/85/Pw	
Opracował			
mgr inż. Monika Smykła			
inż. Paulina Skibińska			
inż. Kacper Makowski			

Sprawdzający	mgr inż. Jakub Makowski	WK/P/0148/POOS/10	Strona
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA			
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań			
Telefon 04861/ 8484190			
Fax. 04861/ 8484123			
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl			
Internet: http://www.spa-sadowski.pl			

