



**UWAGA:**

Ze względu na brak dokładnego projektu istniejącego zbiornika i hydroforowni lokalizacja armatury jest orientacyjna należy ją zweryfikować na budowie.

Zrzut z rezerwowej pompy oraz obejścia pożarowego projektuje się bezpośrednio do istniejącej kanalizacji w pomieszczeniu. Lokalizację najbliższego wpustu należy ustalić na budowie.

### WENTYLACJA ZBIORNIKA NA WODĘ:

Projektuje się wentylację naturalną, która podczas "oddychania zbiornika" umożliwi swobodny przepływ powietrza, w chwili podnoszenia się lustra wody wypływ powietrza na zewnątrz, a w chwili obniżania się lustra wody do środka zbiornika.

Wszystkie przejścia instalacyjne muszą być wykonane jako szczelne np. uszczelnieniem ciśnieniowym typu PD-GP.

Wyłaz projektuje się jako:

- kwadratowy ze stali kwasoodpornej OH18N9
- izolowany termicznie: pianka poliuretanowa
- uszczelnienie: gama EPDM
- bez wentylacji
- zabezpieczenie otwartego włazu: dźwignia
- zamek fabryczny z możliwością zamknięcia na kłódkę patentową z atestem.

Wentylację projektuje się rozdzieloną, oddzielny przewód do upustu powietrza i zaciągania, oba przewody należy zabezpieczyć kłapami zwrotnymi KZ.

Kanał wywiewny zakończyć kominkiem wyrzutowym zabezpieczonym przed wodami opadowymi i owadami.

Kanał nawiewny projektuje się z potrójnym stopniem filtracji F1, F2, F3.

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.			
Zamawiający	Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		
Adres budowy	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		
Stadium	Projekt Wykonawczy	Data	28/08/2017
Rysunek	Zbiornik wody i hydroforownia	Skala	1 : 100
Główny projektant	mgr inż. Zenon Makowski	Arkusz/m.kw.	A3
Opracował	mgr inż. Monika Smykła		
	inż. Paulina Skibińska		
	inż. Kacper Makowski		
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Makowski		
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax: 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona	

