ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICA STREFY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120

ŚCIANA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 DZIELĄCA TERENOWĄ KRATKA

Stalowy daszek nad wejściem szczegóły wg. rys. konstrukcji Kolor szary

UWAGA !
Oznaczenie litery "A" wg. ekstrop
(Przedmiarem_ZOM-[ilość]ekstrop)

Na rysunku PB_AR_06 kolorem czerwonym narysowano zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji zezwalającej na budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNAMI BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ORAZ: -KONSTRUKCJA DACHU EI30 -PRZEKRYCIE DACHU REI30

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP, POŻAR.L "D"

Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m2), powinno być NRO, a pałna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporność ogniowej EI30

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP, POŻAR.L "D"

Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m2), powinno być NRO, a pałna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporność ogniowej EI30

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNAMI BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ORAZ: -KONSTRUKCJA DACHU EI30 -PRZEKRYCIE DACHU REI30

Świetlik dachowy stały NRO 15%

Wywiewka kanalizacyjna
K-27
KD-1
KD-2
Wypust dachowy awaryjny
Wypust dachowy podgrzewany
3%
5.54 m

Wywiewka kanalizacyjna
K-03
K-08
KD-10
KD-11

Wywiewka kanalizacyjna
K-40
KD-5
KD-6

Wywiewka kanalizacyjna
K-55
K-56
KD-3
KD-4

KD-8
KD-9
Wywiewka kanalizacyjna
K-44
K-48

Śródka serwisowa z dodatkowym pasem papy

Drabinka systemowa techniczna, wejście na dach

Właz dachowy wyposażony w stopnie wg. rys. konstrukcji Kolor szary

NW1
NW2
NW7
NW5
NW6
NW8
NW4
NW3
WP
PVC ⌀110
Wywiewka pion NW1
Wywiewka pion NW2
Schody stalowe
Podest stalowy przed wejściem do pom. tech.
Rozdzielacz
Skarpa murowana wysokość ≤ 70m
1.001 Wentylatorownia 250,63 m²

KD-14
KD-15
KD-16
KD-17
KD-18
KD-19

Stalowy daszek nad wejściem szczegóły wg. rys. konstrukcji Kolor szary

okno stałe - EI60

ŚCIANA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 DZIELĄCA TERENOWĄ KRATKA

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg	
Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Sanitarna Rys. Nr. PW_WK_03
Stadium Projekt Wykonawczy	Data 28/07/2017
Rysunek Rzut Wentylatorni-instalacja wod-kan	Skala 1 : 50 Arkusz/m.kw. -

Główny projektant mgr inż. Zenon Makowski	260/BS/Pw	
Opracował		
mgr inż. Monika Smykła		
inż. Paulina Skibińska		
inż. Kacper Makowski		
Sprawdzający mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbaska 13, 60-023 Poznań
Telefon 0486U/ 8484190
Fax. 0486U/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona