

LEGENDA:

1 - sprężarka śrubowa o wydajności 0,44 - 1,01m³/min, moc elektryczna 7,5kW zasilanie 3x400V, wymiar 667x630x1050, poziom hałasu 63dB(A) - sztuk 3

2 - zbiornik powietrza poj. 500dm³, wymiar np. dn600 x 2090mm - sztuk 2

3 - osuszacz adsorbcyjny o wydajności 1,20m³/min wyposażony w czujnik punktu rosy z wyświetlaczem oraz stykiem alarmowym - wymaga zasilania w prąd 1x230V - sztuk 2

4 - separator oleju z wody o wydajności 1,9m³/min - wymaga zasilania 1x230V - sztuk 1

5 - separator cyklonowy o wydajności 2,5m³/min - sztuk 2

6 - automatyczny zawór spustu kondensatu o wydajności 250m³/h - wymaga zasilania 1x230V - sztuk 8

7 - zawór kulowy DN20 - sztuk 28

8 - filtr wstępny z manometrem różnicowym o wydajności 2,5m³/min

9 - panel redukcyjny z podziałem na sprężone powietrze medyczne

12 - zawór redukcyjny instalacji sprężonego powietrza medycznego

13 - zawór nadmiarowy DN10

14 - wlot konesrwacyjno-eksploatacyjny

15 - przetwornik ciśnieniowo-napięciowy od 0 do 1,6MPa

16 - manometr od 0 do 1,6MPa



Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Sanitarna

Rys. Nr.: PB_GM_03

Stadium: Projekt Budowlany

Data: 28/07/2017

Rysunek

Schemat maszynowni sprężonego powietrza

Skala: 1 : 100

Arkusz/m.kw.: -

Główny projektant mgr inż. Zenon Makowski	260/85/Pw	
Opracował		
mgr inż. Monika Smykla		
inż. Paulina Skibińska		
inż. Kacper Makowski		
Sprawdzający mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podleska 13, 60-623 Poznań
Telefon 0(48)(61) 8484190
Fax. 0(48)(61) 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona