

PODKŁAD Z DNIA 09.07.17

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALA NW1		CENTRALA NW2		CENTRALA NW3		CENTRALA NW4		CENTRALA NW5		CENTRALA NW6		CENTRALA NW7		CENTRALA NW8	
Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0	Nadpis1 Yth	3-400/50,0
Moc Rzeczna [kW]	6,1/5,5	Moc Rzeczna [kW]	2,1/2,0	Moc Rzeczna [kW]	1,7/1,2	Moc Rzeczna [kW]	1,2/1,0	Moc Rzeczna [kW]	0,7/0,75	Moc Rzeczna [kW]	3,0/3,0	Moc Rzeczna [kW]	1,2/1,0	Moc Rzeczna [kW]	0,7/0,75
Moc Wywiew [kW]	1,9/1,2	Moc Wywiew [kW]	1,0/1,1	Moc Wywiew [kW]	0,8/1,1	Moc Wywiew [kW]	0,9/1,1	Moc Wywiew [kW]	0,5/0,75	Moc Wywiew [kW]	5,5/5,75	Moc Wywiew [kW]	0,5/0,75	Moc Wywiew [kW]	0,2/0,37
Nawiew [m³/h]	7000	Nawiew [m³/h]	3500	Nawiew [m³/h]	3500	Nawiew [m³/h]	3100	Nawiew [m³/h]	1760	Nawiew [m³/h]	5130	Nawiew [m³/h]	2480	Nawiew [m³/h]	1140
Sprzęt W [Pa/cl]	900	Sprzęt W [Pa/cl]	900	Sprzęt W [Pa/cl]	500	Sprzęt W [Pa/cl]	500	Sprzęt W [Pa/cl]	450	Sprzęt W [Pa/cl]	500	Sprzęt W [Pa/cl]	500	Sprzęt W [Pa/cl]	500
Wywiew [m³/h]	5600	Wywiew [m³/h]	2800	Wywiew [m³/h]	2620	Wywiew [m³/h]	2695	Sprzęt W [Pa/cl]	540	Typ wymiennika	obrotowy	Wywiew [m³/h]	1855	Wywiew [m³/h]	1579	Wywiew [m³/h]	740
Sprzęt W [Pa/cl]	600	Sprzęt W [Pa/cl]	600	Sprzęt W [Pa/cl]	550	Sprzęt W [Pa/cl]	550	Typ wymiennika	glikol	Typ wymiennika	glikolowy	Sprzęt W [Pa/cl]	550	Sprzęt W [Pa/cl]	500
Typ wymiennika	glikol	Typ wymiennika	glikol	Typ wymiennika	glikol	Typ wymiennika	glikol	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	17,9	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	6,7	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	50,1	Typ wymiennika	obrotowy	Typ wymiennika	obrotowy
Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	34,9/14	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	18 / 9	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	18,4	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	19,6	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	11,7	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	29,8	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	14,2	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	19,8	Regulacja 1 (0W) (wodo-PP/-SW*)	6,2
Chłodnica [kW] (woda 6/12)	59,8	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	17,5	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	19,6	zimny rozr.dach. [kW] (C/C/W/L/Glikol	6,1 / 8,1 / 8,2	zimny rozr.dach. [kW] (C/C/W/L/Glikol	6,1 / 8,1 / 8,2	zimny rozr.dach. [kW] (C/C/W/L/Glikol	6,1 / 8,1 / 8,2	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	7,4	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	6,6	Chłodnica [kW] (woda 6/12)	6,6
zimny rozr.dach. [kW] (C/C/W/L/Glikol	6,1 / 8,1 / 8,2	zimny rozr.dach. [kW] (C/C/W/L/Glikol	6,1 / 8,1 / 8,2	zimny rozr.dach. [kW] (C/C/W/L/Glikol	6,1 / 8,1 / 8,2	Szerokość [mm]	980	Szerokość [mm]	1090	Szerokość [mm]	1290	Szerokość [mm]	740	Szerokość [mm]	650	Szerokość [mm]	650
Szerokość [mm]	1290	Szerokość [mm]	980	Wysokość [mm]	1680	Wysokość [mm]	1680	Wysokość [mm]	1440	Wysokość [mm]	1790	Wysokość [mm]	1640	Wysokość [mm]	1030	Wysokość [mm]	1030
Wysokość [mm]	2260	Wysokość [mm]	1680	Długość [mm]	4290	Długość [mm]	6290	Długość [mm]	3790	Długość [mm]	4950	Długość [mm]	6290	Długość [mm]	3090	Długość [mm]	3090
Długość [mm]	5660	Długość [mm]	5160	Masa [kg]	800	Masa [kg]	800	Masa [kg]	550	Masa [kg]	1020	Masa [kg]	650	Masa [kg]	400	Masa [kg]	400
Masa [kg]	1300	Masa [kg]	900	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	45,3	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	42	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	40,6	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	47,3	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	41,9	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	39,8
Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	47,6	Obszczelnienie nawiewu suma (1m) [dBA]	45,3	Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	39,2	Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	40,4	Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	38	Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	37,1	Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	37,3	Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	36,9
Obszczelnienie wyrzutu suma (1m) [dBA]	41,4														

NAWILŻACZE

NW1	
Typ	ELTA/30
Nadpis1 [V-Hz]	3~400
Moc [kW]	67,65
WYDAJNOŚĆ [kg/h]	90
Masa [kg]	90

NW2	
Typ	ELTA/30
Nadpis1 [V-Hz]	3~400
Moc [kW]	37,62
WYDAJNOŚĆ [kg/h]	50
Masa [kg]	60

AGREGAT WODY LODOWEJ

WL	
Typ	
Nadpis1 [V-Hz]	3~400
Moc nominalna [kW]	250
Moc maksymalna [kW]	85
Wysokość [m]	2,45
Szerokość [m]	2,3
głębokość [m]	3,97
Masa [kg]	3500

SYSTEM VRF

VRF sys -1	
Pom. z urządzenia	Jed. zew sys1
Typ	
Nadpis1 [V-Hz]	1~230/60
Moc chłdz [kW]	7,1/5,1/4,1
Moc obrz. [kW]	2,09
Poziom pradu [A]	19,0
Przyłącze [cal-in]	
Waga [kg]	75
Sterowanie	automatyczne

VRF sys -2	
Pom. z urządzenia	Jed. zew sys2
Typ	
Nadpis1 [V-Hz]	1~220/60
Moc chłdz [kW]	7,1/5,1/4,1
Moc obrz. [kW]	2,09
Poziom pradu [A]	19,0
Przyłącze [cal-in]	
Waga [kg]	75
Sterowanie	automatyczne

VRF sys -3	
Pom. z urządzenia	Jed. zew sys3
Typ	
Nadpis1 [V-Hz]	1~220/60
Moc chłdz [kW]	7,1/5,1/4,1
Moc obrz. [kW]	2,09
Poziom pradu [A]	19,0
Przyłącze [cal-in]	
Waga [kg]	75
Sterowanie	automatyczne

VRF sys -4	
Pom. z urządzenia	Jed. zew sys4
Typ	
Nadpis1 [V-Hz]	1~230/60
Moc chłdz [kW]	5,6/5,1/4,6
Moc obrz. [kW]	1,6
Poziom pradu [A]	13
Przyłącze [cal-in]	
Waga [kg]	50
Sterowanie	automatyczne

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Sanitarna

Rys. Nr.: PB_WM_02

Stadium: Projekt Budowlany

Data: 28/07/2017

Rysunek: **Rzut dachu- instalacje sanitarne**

Skala: 1 : 100

Arkusz/m.kw.: -

Główny projektant	mgr inż. Zenon Makowski	260/85/Pw
Opracował		
	mgr inż. Monika Smykła	
	inż. Paulina Skibińska	
	inż. Kacper Makowski	
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona