


RZUT WINDY "A" - POZIOM +7,07, KLATKA SCHODOWA 1 PIĘTRA SCHODOWA


RZUT WINDY "B" - POZIOM +7,07



Numer	Nazwa	Pow. użytkowa	Posadzka
201	KORYTARZ	10.39 m2	PLYTKI CERAMICZNE
202	WINDA	6.39 m2	WYKŁADZINA PCV
203	WINDA	6.39 m2	WYKŁADZINA PCV
203	WINDA	23.17 m2	

RZUT WINDY "A" - POZIOM +10,58, KLATKA SCHODOWA 2 PIĘTRA BUDYNKU B-3

RZUT WINDY "B" - POZIOM +10,58



Numer	Nazwa	Pow. użytkowa	Posadzka
301	KORYTARZ	10.39 m2	PLYTKI CERAMICZNE
302	WINDA	6.39 m2	WYKŁADZINA PCV
303	WINDA	6.39 m2	WYKŁADZINA PCV
303	WINDA	23.17 m2	

INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1		Beghelli PANELED 1
A.2		Beghelli PANELED 2
B.1		Beghelli DIM. LED PW 1
B.2		Beghelli DIM. LED PW 2
C.1		Beghelli H18 LED 1
C.2		Beghelli H18 LED 2
D.1		Beghelli ARETIS 1
D.2		Beghelli ARETIS 2
D.3		Beghelli ARETIS 3
E.1		Beghelli BS103 1
E.2		Beghelli BS103 2
EW1		IP65 ONDP ATST P2H
EW2		IP65 ONDP ATST P2H
EW3		IP65 ONDP ATST P2H
EW4		IP65 ONDP ATST P2H

- LEGENDA - oświetlenie
- wyłącznik jednobiegunowy 10A,230V
 - przełącznik świecznikowy 10A,230V
 - wyłącznik schodowy 10A,230V
 - przełącznik "światło" 10A,230V
 - wyłącznik schodowy byzgoszczelny 10A,230V
 - wyłącznik krzyżowy byzgoszczelny 10A,230V

PROJEKT STUDIO 2000
www.ps-2000.pl
45-052 Opole ul. Oleśka 10/7, telefon: 077 45 321
GABRIEL BŁUK OPERACJONY I CENTRALNA STERYLIZACJA
PRZY BCU W BRZEGU

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BRZEG ul. WOSKRA 1
40055
główny nr 636/1, 636/4, 673/3 - oddz. Breg

TYTUŁ PRACOWNIA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
RZUT WIND - POZIOM +7,07, +10,58,
SKALA 1:50
NR PRZ. 05/E

ZAWRÓT PRACOWNIA
SPECJALNOŚĆ:
ELEKTRYCZNA
PROJEKT
mgr inż. Krzysztof Giesio

OPRACOWANIE
mgr inż. Ewald Mrugała

SPRAWDZENIE
2015 R.