



ZASILANIE OBW. STER. 230V 50Hz	POMPA obiegowa PO1			POMPA obiegowa PO2			ZEGAR STERUJĄCY DWUKANAŁOWY		sygnał zał.pompy PO1	sygnał zał.pompy PO2
	PRACA		SYGNAL.	PRACA		SYGNAL.				
	ręczna	automt.		ręczna	automt.					
	awaryjne zał. pom. z PO2	wył.awar. pompy	AWARIA PRACA	awaryjne zał. pom. z PO1	wył.awar. pompy	AWARIA PRACA	zał.pompyzał.pompy PO1 PO2			





PRACOWNIA PROJEKTOWA

**PROJEKT STUDIO 2000**

www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleśka 10/7, telefon: 077 45 46 321

OBIEKT:

BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZY BCM W BRZEGU.

ADRES:

BRZEG ul. MOSSORA 1  
działki nr 636/4 ; obręb Brzeg

Tytuł rysunku:

SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA  
POMPAMI PO1, PO2

ZAKRES PRAC:	IMI I INŻYNIERSKO PROJEKTOWA	SPECJALNOŚĆ:	NR LIPNIENIA:	DATA:
PROJEKT	mgr inż. Krzysztof Giesio	Elektryczna	195/91/Op	MAJ 2015 R.
OPRACOWANIE				
SPRAWDZENIE	mgr inż. Ewald Mugała	Elektryczna	201/91/Op	

SKALA:

---

NR RYS.: 51/E

PODPS:

