

L.p.	SŁUP	UZIOM			ODGAŁĘZIENIE LINII KABLOWEJ								POŁĄCZENIE UZIEMIENIA					
	Nr. Słupa	Typ																
		Prętowy P1x9	Pręt stalowy ocynkowany ϕ 18	Uchwuy do połączenia bednarki z prętem	Opaska PER15	Taśma stalowa 20x0,7 COT37	Ramka do mocowania rury FR	Uchwyt dystansowy SO79.5	Osłona rurowa BE110, l=2,5m	Ogranicznik przepięć SE30.1.50	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW58	Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S	Śruba ocynkowana z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25	Przewód izolowany dł 1m	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW58	Zacisk uziemiający śrubowy 2442	Taśma stalowa 20x0,7+klamerka COT37+COT36	Bednarka 25x4
-	kpl.	[m]	[szt]	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m/szt.	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	istn. 1513	1	1x9	1	2	16	3	7	1	4	4	1	2	1	1	1	8	9
Razem		1	9	1	2	16	3	7	1	4	4	1	2	1	1	1	8	9

NAZWA,ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA:
„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka
w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O
w km 12+270 w Lewinie Brzeskim

INWESTOR

Zarząd Dróg Powiatowych
w Brzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
telefon: (77)411-38-40
fax: (77)411 – 38 – 45
email: zdp@zdpbrzeg.pl

PROJEKTANT

MOST PROJEKT

Siedziba Firmy
Ul. Krzycka 86b/12, 53-020 Wrocław
NIP:614-144-84-96

Pracownia Projektowa
Pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław
T: +48 536 800 852
E: biuro@mostprojekt.com
W: www.mostprojekt.com

MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga

ZADANIE

PROJEKT BUDOWLANY TOM 3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA
Most nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O
w km 12+270 w Lewinie Brzeskim

TYTUŁ RYSUNKU

TABELA MONTAŻOWA WYPOSAŻENIA SŁUPA NR 1513.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Monika Pietruszka	elektryczna	344/DOŚ/11	
Sprawdzający	mgr inż. Dariusz Szymański	elektryczna	OPL/1604/PWBE/18	
SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
—	CZERWIEC 2019	PW	ELEKTRYCZNA	03.04