



OCHRONA: UKŁAD TN - S, IT
SZYBKIŁE WYŁĄCZENIA ZASILANIA

- UWAGI
1. PROJEKTOWANE WLZ ZASILIĆ Z WOLNYCH PÓŁ ROZDZIELNIC RG.
 2. W PRZYPADKU BRAKU WOLNYCH PÓŁ NA TABLICACH GŁÓWNYCH NALEŻY DOBUDWAĆ BEZPIECZNIKI-WYŁĄCZNIKI TYPU R303 LUB SLP 00.

	INWESTOR BCM SPZOZ BRZEG	OBIĘKT BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE BRZEG UL.MOSSORA 1	BRANZA ELEKTR
	TEMAT PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I ETAP-DZIAŁ PRZYJEC I POMOCY DORAZNEJ /DOCELOWO ODDZIAŁ SDR/ SCHEMAT ZASILANIA		SKALA 1:100 STADIUM P.B.
PROJEKTANT mgr inż. Alina Faliszewska	220/92/UW		NR RYS. E-1
SPRAWDZIŁ mgr inż. Barbara Majchrzak	98/88/UW		